水質検査結果管理表(令和7年7月分)

水質基準項目 9項目

採水日 令和7年7月7日 天候 曇り

	項目	基準値	検査結果(浄水場名)											
番号			川崎	荒沢	東部	小砂	矢又	富山	大那地	中部	北部	南部	西部	
1	一般細菌	100個/ml以下	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/I以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/I以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/I以下												
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/I以下												
	六価クロム化合物	0.02mg/I以下												
I	亜硝酸態窒素	0.04mg/I以下												
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/I以下												
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/以下												
I	フッ素及びその化合物	0.8mg/I以下												
\vdash	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下												
	四塩化炭素	0.002mg/以下												
	1,4ージオキサン シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランシス-1,2-ジクロロエチレン	0.05mg/I以下 0.04mg/I以下												
	トランシス - 1,2 - ジクロロエチレン ジクロロメタン	0.04mg/以下 0.02mg/以下												
\vdash	テトラクロロエチレン	0.02mg/以下 0.01mg/以下												
\vdash	トリクロロエチレン	0.01mg/以下 0.01mg/以下												
\vdash	ベンゼン	0.01mg/1以下												
\vdash	塩素酸	0.6mg/以下												
-	クロロ酢酸	0.02mg/以下												
⊢	クロロホルム	0.06mg/l以下												
I	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
26	臭素酸	0.01mg/l以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/以下												
29	フ゛ロモシ゛クロロメタン	0.03mg/I以下												
30	フ゛ロモホルム	0.09mg/l以下												
31	ホルムアルテ゛ヒト゛	0.08mg/以下												
32	亜鉛及びその化合物	1mg/I以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/I以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/I以下												
35	銅及びその化合物	1mg/以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/以下												
	マンがン及びその化合物	0.05mg/I以下												
_	塩化物イオン	200mg/I以下		4.2mg/l	3.2mg/l	3.9mg/l	2.8mg/l	2.9mg/l	2.5mg/l	38.4mg/l	10.7mg/l	10.2mg/l	5.0mg/l	
I	カルシウム・マグネシウム	300mg/以下												
	蒸発残留物	500mg/以下												
_	陰イオン界面活性剤 ジー+スラン	0.2mg/以下												
_	シェオスミン 2-メチルイソホ・ルネオール	0.00001mg/l以下 0.00001mg/l以下												
l	2-メナルイソホ ルイオール 非イオン界面活性剤	0.00001mg/以下 0.02mg/以下												
l	フェノール類	0.02mg/以下 0.005mg/以下												
_	有機物	0.003mg/以下 3mg/以下		0.3mg/l未満	0.6mg/l	0.8mg/l	0.3mg/l未満	0.3mg/l		0.3mg/l未満	0.3mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l未満	
	pH値	5.8~8.6		7.3	7.0	7.0	7.9		8.1	8.5	7.1	6.8	7.1	
48		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
\vdash	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.8度	1.0度	0.5度未満	0.5度未満	1.3度	1.1度	0.5度	0.5度未満	0.9度	
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.2度	
	気温		34.7°C	30.0°C	32.5°C	34.2°C	31.1°C	34.3°C	31.3°C	36.4°C	35.8°C	33.3°C	34.8°C	
	水温		20.9°C				18.2°C	22.8°C	18.6°C	22.8°C	19.8°C	18.7°C	20.2°C	
<u> </u>	遊離残留塩素	0.1mg/I以上	0.3mg/l	0.4mg/l	0.35mg/l	0.4mg/l	0.4mg/l	0.2mg/l	0.5mg/l	0.35mg/l	0.45mg/l	0.4mg/l	0.5mg/l	
<u> </u>														
<u> </u>														