水質検査結果管理表（令和8年 6月分）

水質基準項目　　28項目　　採水日　　令和8年6月8日　　天候　雨

番号	項目	基準値	検査結果（浄水場名）										
			川崎	荒沢	東部	小砂	矢又	富山	大那地	中部	北部	南部	西部
1	一般細菌	100個/ml以下	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下											
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下											
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	2.89mg/l	1.27mg/l	1.59mg/l	2.20mg/l	0.55mg/l	1.36mg/l	0.11mg/l	0.05mg/l未満	1.64mg/l	0.87mg/l	1.04mg/l
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下											
13	ﾎｳ素及びその化合物	1mg/l以下	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満	0.2mg/l	0.1mg/l	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下											
15	1,4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下											
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下											
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	0.000005mg/l	0.000005mg/l未満	0.000005mg/l未満	0.000005mg/l未満	0.000005mg/l未満	0.000005mg/l未満	0.000005mg/l未満	0.000005mg/l未満	0.000005mg/l未満	0.000005mg/l未満	0.000005mg/l未満
21	ベンゼン	0.01mg/l以下											
22	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	0.06mg/l未満	0.06mg/l未満	0.07mg/l	0.06mg/l未満	0.06mg/l	0.06mg/l未満	0.06mg/l未満	0.07mg/l	0.08mg/l	0.06mg/l未満
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.002mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.002mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.002mg/l	0.001mg/l未満	0.00.2mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.002mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
27	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.004mg/l	0.004mg/l	0.001mg/l未満	0.006mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.003mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.002mg/l	0.002mg/l	0.001mg/l未満	0.002mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満
33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下											
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下											
36	銅及びその化合物	1mg/l以下											
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下											
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下											
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	9.8mg/l	4.7mg/l	3.7mg/l	5.5mg/l	3.2mg/l	3.5mg/l	2.4mg/l	37.0mg/l	12.4mg/l	14.1mg/l	4.9mg/l
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	300mg/l以下											
41	蒸発残留物	500mg/l以下											
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下											
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下											
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下											
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下											
47	有機物	3mg/l以下	0.3mg/l	0.3mg/l未満	0.6mg/l	0.9mg/l	0.3mg/l未満	0.4mg/l	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.5mg/l	0.5mg/l	0.3mg/l未満
48	pH値	5.8～8.6	7.3	7.4	7.1	7.0	7.9	7.7	8.0	8.5	7.1	6.9	7.1
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.6度	0.6度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
52	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	気温		20.6℃	19.5℃	20.4℃	21.1℃	20.1℃	21.6℃	19.1℃	21.6℃	24.0℃	20.8℃	22.2℃
	水温		19.0℃	15.4℃	16.0℃	14.8℃	15.5℃	19.5℃	16.2℃	20.1℃	15.4℃	16.4℃	17.1℃
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.3mg/l	0.3mg/l	0.2mg/l	0.5mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l	0.6mg/l	0.55mg/l	0.4mg/l	0.4mg/l